

ЯУЫПЛЫГЫ СИКЛЭНГЭН
ЙЭМФИЭТЭ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СТЕРЛИБАШЕВОВОДОКАНАЛ»

453180, Башкортостан Республикаһы
Стәрлебаш районы, Стәрлебаш ауылы
Комсомол урамы, 13


Тел. (34739) 2-25-47, 2-16-14 e-mail: stervoda@yandex.ru

р/с 40702810301200000103 в ФПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Уфа, БИК 048073770 к/с 30101810600000000770
ОГРН 1080242001014

453180 Республика Башкортостан
с. Стерлибашево Стерлибашевский район
ул. Комсомольская, д.13,

ИНН 0241004555 КПП 024101001

исх. № 55 от 27.09.2019г.



Председателю КУС
Минземимущества РБ
по Стерлибашевскому району
М.М. Усманову

СВЕДЕНИЯ

на исх. № 415 от 23.09.2019г

На Ваш исх. № 415 от 23.09.2019г. о предоставлении сведений в связи с проведением аукциона из категории земель населенных пунктов с видом разрешенного использования: для размещения складских помещений

№	Адрес (местоположение) земельных участков	Кадастровый номер	Площадь, кв.м.
1	Республика Башкортостан, Стерлибашевский район, с/с Стерлибашевский, с.Первомайский, ул. Дружбы, 1г	02:43:010203:240	2222


сообщаем:

1. Подключение водопроводной сети проектируемого объекта предусмотреть от водопроводной сети с точкой врезки по адресу: с.Первомайский, ул. Дружбы, д.1г, близлежащая территория, с установкой железобетонных колодцев и отключающим устройством
2. Существующий напор воды в точке подключения 2 кг/см².
3. Проектирование и строительство выполнить силами специализированных организаций, в соответствии с действующими нормативными документами.
4. Диаметр водопроводной сети определить проектом, в соответствии с гидравлическим расчетом.
5. Проектом предусмотреть установку железобетонных колодцев для подключения административных и промышленных зданий, с установкой отключающего устройства, согласно действующих нормативных документов.
6. Для наружного пожаротушения предусмотреть установку пожарных гидрантов, согласно действующих нормативных документов.

КУС Минземимущества РБ
Стерлибашевский район
" 07 " 10 20 19
Вх. № 908

7. Для прокладки водопроводов рекомендуется применить полиэтиленовые трубы, согласно действующих нормативных документов.
8. Плата за подключение согласно Постановления ГК РБ по тарифам №48 от 26.03.2018г. Базовая ставка тарифа на протяженность сетей в 2019г. 5637,83 тыс.руб./км; в 2020г. 5863,34 тыс.руб./км.
9. Проект до прохождения государственной экспертизы предварительно согласовать с ООО «Стерлибашевопроводоканал» РБ.
- 10: После прохождения государственной экспертизы проект на стадии «Рабочая документация» согласовать с ООО «Стерлибашевопроводоканал».
11. Срок действия технических условий 5 лет.

Директор ООО «Стерлибашевопроводоканал»



И.Н. Хайруллин